


DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 2/18

1. **Kod identyfikacyjny typu wyrobu: ZBS**
2. **Numer typu: 4C, 5C, 5PC, 6C, 7C, 8C, 8PC, 10C, 10PC, 12C, 12PC, 16C, 16PC, 20C, 30C, 40C, 50C**
3. **Zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:**
Przeznaczone do oczyszczania ścieków sanitarnych (domowych) z wykorzystaniem technologii niskoobciążonego osadu czynnego z możliwością zastosowania dodatkowego złoża biologicznego.
4. **Producent wyrobu budowlanego:**
„WOBET- HYDRET” Sp. J. Cichecki, Wola Grzymkowa 25a, 95-070 Aleksandrów Łódzki, Polska
5. **System poświadczania zgodności: 3**
6. TUV SUD Czech s.r.o., Novodvorska 994, 142 21 Prague 4, Czech Republic, osoba notyfikowana nr 1017 przeprowadziła ustalenia typu wyrobu na podstawie badań typu (w oparciu o próbki pobrane do badań przez producenta), obliczeń typu, tabelarycznych wartości lub opisowej dokumentacji wyrobu w systemie 3, i wydała protokół z badania zgodności typu wyrobu nr: 1017 – CPD – 05.455.180.

	
Producent/ Zakład produkcyjny WOBET-HYDRET Sp. J. Cichecki 95-070 Aleksandrów Łódzki, Wola Grzymkowa 25A 12	
EN 12566-3 Kontenerowa przydomowa oczyszczalnia ścieków do czyszczenia ścieków bytowo-gospodarczych	
Kod oznaczenia wyrobu:	ZBS
Material:	HDPE
Efektywność Oczyszczania:	
Wskaźnik skuteczności oczyszczania (przy badaniu dobowym ładunkiem substancji organicznych BZT5=0,32 kg/d)	ChZT : 85,5% BZT5: 92,8% Z: 90,0% N: 78,0% P: 88,0%
Przepustowość oczyszczalni (wydajność nominalna):	
-Nominalny dobowy ładunek substancji organicznych (BZT5)	0,24 – 3,00 kg/d
-Nominalna dobowa Przepustowość hydrauliczna (Qn)	0,6 – 7,5 m ³ /d
Szczelność (Próba wody):	Wynik pozytywny
Odporność na zgniatanie:	Wysokość nasypu nad zbiornikiem 2,5m wysokość wody gruntowej od posadowienia zbiornika 2,14 m
Trwałość	Wynik pozytywny
Reakcja na ogień:	E
Substancje niebezpieczne:	NPD

UWAGA !! Deklaracja właściwości użytkowych dotyczy standardowej oferty handlowej i skierowana jest do klienta indywidualnego. Używana może być tylko w całości i bez żadnych korekt, zmian itp. Użycie jej w ramach zamówień publicznych dopuszczalne jest tylko po uzyskaniu pisemnej zgody producenta.

8. **Zharmonizowana specyfikacja techniczna**
PN-EN 12566-3+A2:2013-10–Małe oczyszczalnie ścieków dla obliczeniowej liczby mieszkańców(OLM) do 50 Część 3: Kontenerowe i/lub montowane na miejscu przydomowe oczyszczalnie ścieków.
9. **Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt. 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt. 7.**
Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt. 4.

Upoważniony w imieniu producenta podpisał: Tomasz Cichecki

Wola Grzymkowa, 08.01.2018

WOBET-HYDRET Sp. J. Cichecki
 95-070 Aleksandrów Łódzki
 Wola Grzymkowa 25A
 tel. 76 627 712-20-60
 NIP: 732-206-64-51 REG 100490870