

DESTO by Climate CZ s.r.o.**ZÁRUČNÍ A PŘEDÁVACÍ PROTOKOL – PODZEMNÍ NÁDRŽ DESTO SOLID 7000**

Vyplní realizační firma nebo stavebník při předání. Podmínka záruky 10 let na těleso nádrže dle Montážního a uživatelského návodu MN-SO-7000 v3.0, kap. 12. Přiložte fotodokumentaci 1–8 a dodací list zásypového materiálu.

1. Identifikace

Sériové číslo nádrže		Datum instalace	
Místo instalace (adresa, parc. č.)		Provozovatel (jméno, kontakt)	
Realizační firma (název, IČO)		Sada	☐ nádrž ☐ PLUS ☐ TOP ☐ BASIC ☐ PROFI ☐ HOME

2. Podmínky stanoviště

Druh zeminy	☐ písčitá / štěrkovitá ☐ hlinitá ☐ jílovitá (geotextilie 200 g/m², drenáž) ☐ skalní
Hladina podzemní vody	☐ nezjištěna ☐ pod dnem ☐ nad dnem: _____ mm (do 750 mm vyhovuje; výše individuální návrh)
Plocha nad nádrží	☐ zahrada bez pochůzky ☐ pochozí ☐ pojezd do 1,5 t ☐ pojezd do 3,5 t ☐ pojezd do 12 t
Výkop (základna) / hloubka	_____ × _____ mm / _____ mm

3. Kontrolní body instalace

Krok	Požadavek (MN-SO-7000 v3.0)	Splněno	Foto
Lože	200 mm kačírku 4/16, hutněno po vrstvách 100 mm, vodorovné	☐	1
Usazení	nádrž nepoškozená, vodorovně; čelo s přípojkami ke svodu	☐	2
Zásypový materiál	kačírek 4/16 bez drti – dodací list uchován	☐	3
Fáze 1	voda cca 30 %, obsyp do 1/3 výšky, ruční hutnění	☐	4
Fáze 2	voda cca 50 %, obsyp do 2/3 výšky, napojené přípojky	☐	5
Fáze 3	voda po spodní hranu přípojek, obsyp po horní hranu nádrže; hladina nikdy > 0,5 m nad obsypem	☐	6
Přípojky	nátok / přepad DN _____, boční DN _____; jen v plochých ploškách; sifon přepadu	☐	5
Krytí nad žebry	_____ mm (pojezd 3,5 t ≥ 425 · 12 t ≥ 700 se skladbou nadloží; max. přesypávka 2 000)	☐	
Poklop / nástavec	kód: _____; u pojezdu odpojený od hrdla, nosná vrstva 2/45 ≥ 300 mm, resp. ŽB deska (12 t)	☐	7
Příslušenství sady	☐ filtrační koš ☐ tichý nátok ☐ lapač splavenin · čerpadlo / jednotka HOME typ: _____ ☐ zkouška funkce ☐ elektro revize č. _____	☐	
Hotový stav	poklop zajištěn, povrch dokončen; rozvod užitkové vody oddělen od pitné (ČSN EN 1717) a označen	☐	8

4. Prohlášení a podpisy

Potvrzujeme, že instalace byla provedena v souladu s Montážním a uživatelským návodem MN-SO-7000 v3.0 a že přiložená fotodokumentace odpovídá skutečnosti. Nádrž předána ☐ bez vad ☐ s výhradami: _____

Za realizační firmu (jméno, datum, podpis)	
Za provozovatele / stavebníka (jméno, datum, podpis)	

Protokol s fotodokumentací uschovejte po celou dobu životnosti nádrže; kopii zašlete výrobci na eshop@destovka.eu. Balík dokumentů DESTO SOLID 7000 v3.0.