

Wavin Czechia s.r.o.**Adresa**

Rudeč 848
277 13 Kostelec nad Labem
Česká republika

Telefon

+420 326 983 111

Webová stránka

www.wavin.cz

E-mail

info.cz@wavin.com

Provozní řád vírových ventilů Wavin Mosbaek

- 1) Údržba spadá do kontroly a údržby celé dešťové kanalizace
- 2) Min. 1x za rok je nutná preventivní kontrola regulační šachty, nebo po každé extrémní srážkové události, kdy mohlo dojít k vnosu znečištění do tělesa vírového ventilu.
- 3) Vírový ventil je nutné prohlédnout, zda není mechanicky poškozen. Zda nedošlo k zanesení, nebo zmenšení nátokového otvoru (ze spodní strany) a je průchozí.
- 4) Pokud vírový ventil má integrovaný bezpečností přepad – provede se kontrola potrubí bezp. přepadu a jeho průchodnost.
- 5) Osad'te kotvící šrouby do připravených otvorů kotvící desky a dotáhněte šrouby do nosné stěny a podlahy.
- 6) V případě nejasností volejte zástupce společnosti Wavin Czechia s.r.o.

V Kostelci nad Labem

1.1. 2020

IČ: 27560597**DIČ:** CZ27560597**Bankovní spojení:**

Citibank Europe plc Praha 5

CZK: 2551160202/2600**IBAN**

CZ44 2600 0000 0025 5116 0202

EUR: 2551160309/2600**IBAN**

CZ65 2600 0000 0025 5116 0309

SWIFT: CITICZPX